U362

Kerekegyházi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Érkezett:	A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT Kiadmányozta: 2019.04.09 15:51 NOVA Pusztai László [SK]
KH/9901-1/2019	35600/829-8/2019.ált.
Előszám:	Utószám: / Előadó:

CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

KEREKEGYHÁZI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÉRKEZETT
2019 ÁPR 10.
2478/2019

Tárgy: Vízjogi üzemeltetési engedély módosítása
Ügyintéző: Kissné dr. Villim Anna
Máté Irén
Ügyirat az.: TVH- 16204-32-6/2019.
Telefon: +36-62/549-340
e-mail: vizugy.csongrad@katved.gov.hu

H A T Á R O Z A T

Vízikönyvi szám: I/ 637

L: Vizam-Kiss V

A **Bácsvíz Zrt.** (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.)

részére

v í z j o g i ü z e m e l t e t é s i e n g e d é l y t

adok arra, hogy a benyújtott kérelem és mellékletei, valamint jelen határozat előírásai alapján **a kecskeméti szennyvíztisztító telep (Kecskemét, 8360/3 hrsz.) vízilétesítményeit** fenntartsa és üzemeltesse,

egyúttal jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a kecskeméti szennyvíztisztító telep vízilétesítményeinek fenntartására és üzemeltetésére korábban kiadott, 16204-12-5/2008., ATIVH-16204-12-19/2014., 35600/6572/2016. ált., 35600/6572-3/2016. ált. számú határozatokat **visszavonom,**

valamint a benyújtott aktualizált üzemeltetési utasítást **jóváhagyom.**

Az engedélyezett- és kapcsolódó vízilétesítmények vízügyi objektumazonosítási adatai a következők:

VOR	Objektum név	Objektum típus
AAA642	Csukás-éri főcsatorna	Vízfolyás
AQA444	Csukás-éri főcsatorna 44+677 cskm kecskeméti szennyvíztisztító telep tisztított szennyvíz bevezetés	Felszíni vízbevezetés
AIC432	Csukás-éri főcsatorna (44+677 cskm) – kibocsátási pont	Kibocsátási pont
AIB815	Kecskemét – szennyvíztisztító telep	Települési szennyvíztisztító telep

ÜZEMELTETNI ENGEDÉLYEZETT VÍZILÉTESÍTMÉNYEK FŐBB MŰSZAKI ADATAI:

Szennyvíztisztító telep helye: **Kecskemét, Mindszenti krt. 36. , 8360/3 hrsz.**
Mértékadó hidraulikai kapacitás: **48 000 m³/d** (ebből NKÖHSZ 400 m³/d)
Biológiai tisztítókapacitás: **240 000 LE**
Átlagos terhelés: **20 485 m³/d** (2017. évi adatok alapján)

A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP LÉTESÍTMÉNYEI:

Átemelő (Q=400 l/s)
4 db + 2 db szivattyú
A tisztítótelepre beérkező nyers szennyvíz mennyiségének mérése indukciós áramlásmérővel történik.

Rács gépház
1+1 db finomrács (pálcaköz 3mm, B=1,6m)
1+1 db mosóvizes préscsiga
Q_{max} = 840 l/s, P_m = 2 kW

Légbefúvásos homokfogó
F = 7 m²/db
V = 130 m³/db
A = 50 m²
Levegőbevitel 1+1 db fúvó
Kémiai foszforeltávolítás:
A vegyszeradagolást a homokfogó műtárgy mellé telepített 1 db 17 m³ térfogatú duplafalú tartály, adagoló szivattyúval (Q = max. 500 l/h) és tartozékaival biztosítja.

Előülepítők
2 db □22 m F = 320 m²/db V = 670 m³/db
2 db □25 m F = 400 m²/db V = 800 m³/db
(1 db előülepítő a fölösiszap gravitációs sűrítésére elkülönítve)

Levegőztető medencék
4 db 3000 m³ párhuzamos elrendezésű levegőztető medence levegőztető elemekkel (4*1104=4416 db)
Kényszeráramoltatású keverő szerkezet (4*2db)

Fúvó gépház
Levegőbevitel: 8 db 2500Nm³/h teljesítményű fúvó

Utóülepítők
4 db Φ 36 m, V = 4 * 2750 = 11000 m^3
Bizonyos időszakokban a recirkulációs vezetéken keresztül vegyszer adagolás történik a fonalas baktériumok ellen és a foszfor hatékonyabb kicsapatása érdekében. A vegyszeradagolást a recirkulációs akna mellé telepített 2 db 17 m^3 térfogatú duplafalú tartály, adagoló szivattyúval (4 db, egyenként Q = max. 50 l/h) és tartozékaival biztosítja.

Fertőtlenítő medence
V =1000 m^3
Klórozó gépház
Klórgáz adagoló berendezés (26 kg Cl_2/h) – (csak az illetékes hatóság előírása esetén történik klórozás)

Iszapkezelési technológia:
Iszapakna
V = 80 m^3

Víztelenített iszapfogadó
V = 20 m^3

Elősűrítők
- 3 db dobsűrítő (Q = 4,5-30 m^3/h)
- automatikus polielektrolit előkészítő, tároló és adagoló egység (Q = 2 m^3/h, V = 2000 l)
- iszap-víz hőcserélő (P = 615 kW)

Iszaprothasztók
I. sz torony: V=2460m^3
II. sz. torony: V=1350 m^3
III. sz. torony: V=1350 m^3

Víztelenítés
A víztelenítés 2 db centrifugából álló dekanter centrifugás iszapvíztelenítő állomáson történik. (teljesítménye 600 kgTS/h, illetve 18 m^3/h)
Víztelenítés utáni szárazanyag tartalom ~26 %

Biogáz-hasznosítás
- Dupla membrános gáztartály V = 2640 m^3
- Gázmotor: 2 db, $P_{villamos}$ = 450 kW /330 kW; $P_{hő}$= 562 kW/400 kW
- Napi biogáz mennyiség: 4000-5000 m^3/nap utasításban

NKÖHSZ fogadó műtárgy
- Kapacitása 400 m^3/d.

Az NKÖHSZ fogadó épület megszívott levegőjét biofilteren vezetik át.

BEFOGADÓ:
A szennyvíztisztító telepről kibocsátott tisztított szennyvíz közvetlen befogadója Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és a Bácsvíz Zrt. üzemeltetésében lévő **Csukáséri főcsatorna 44+677 cskm jp. szelvénye, parti bevezetéssel** (a bevezetés EOV koordinátái: X = 172 360 m, Y = 700 810 m).

Közvetett befogadó a Magyar Állam tulajdonában és az ATIVIZIG vagyonkezelésében lévő, Városföld 093/3 hrsz.-ú ingatlanon haladó Csukás-éri főcsatorna 37+596 cskm szelvénye.
A befogadó jellege: időszakos vízfolyás.

Mintavételi hely:
Telekhatáron belül lévő utolsó („R5") akna, melynek *EOV koordinátái (m): X=172 356, Y=700 923.*

FELSZÍNI VÍZ MONITORING
A tisztított szennyvízkibocsátás felszíni vizekre gyakorolt hatásainak nyomon követésére a bevezetési pont felett és alatt egy-egy mintavételi pontot jelöltek ki, az alábbiak szerint:

1. pont (Csukáséri főcsatorna 45+092 cskm szelvény)
EOV koordináták (m):X=172 350
Y=700 520
2. pont (Csukáséri főcsatorna 45+182 cskm szelvény)
EOV koordináták (m):X=172 423
Y=701 423

A vízilétesítmény az I. vízügyi felügyeleti kategóriába tartozik.

Az üzemeltetés során az alábbiak betartását, illetve figyelembevételét írom elő:

I. Vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontú előírások:

1. A szennyvíztisztító és szennyvízkezelő berendezések szakszerű üzemeltetéséről folyamatosan, karbantartásukról rendszeresen gondoskodni kell.
2. Külön jogszabály rendelkezései szerint a kibocsátó köteles üzemnaplót vezetni, melyet a helyszíni ellenőrzés során a hatóság részére rendelkezésre kell bocsátani.
3. A befogadóba bocsátott tisztított szennyvíz minőségének mindenkor meg kell felelnie a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletében 3. Időszakos vízfolyás befogadóra előírt határértékeknek, valamint összes lebegőanyag tekintetében, a I. sz. melléklet Technológiai határértékek I. Rész C) pontjában települések szennyvízelvezetésére és szennyvíztisztítására vonatkozó technológiai határértékeknek, az alábbiak szerint:

pH	6,5-9,0
Szennyező anyag	Határérték mg/l
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_d)	75
Biokémiai oxigénigény (BOI_5)	25
Összes lebegő anyag	35
Szerves oldószer extrakt (SZOE)	15
Ammónia-ammóniumion-N	5
Összes szervetlen nitrogén	20
Összes nitrogén	25
Összes foszfor	5

5. A felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.
6. Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízilétesítményen bevezetett, határértéknek megfelelő vagy határérték alatti, engedélyezett kibocsátások kivételével.
7. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
8. A szennyvízkibocsátó külön jogszabály előírásai alapján önellenőrzésre kötelezett. Az önellenőrzés jóváhagyott önellenőrzési terv alapján végezhető.
9. A tervezett éves karbantartási munkálatokat a megkezdésük előtt legalább 8 nappal írásban be kell jelenteni hatóságunkra, ismertetve a munkálatok módját, időbeni ütemezését, valamit csatolva a befogadó kezelője által adott nyilatkozatot.
10. A műtárgyak karbantartására vonatkozó bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőrzéskor a hatóság képviselőjének be kell tudni mutatni.
11. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a folytatni kívánt tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a felszín alatti víz, földtani közeg „B" szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb bizonyított háttérkoncentráció jellemez.
12. Külön jogszabályai alapján a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve a monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást.
13. Az ATIVIZIG 0419-0007/2019. sz. vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat tudomásul kell venni, az előírt feltételeket maradéktalanul be kell tartani.

Felszíni víz monitoringra vonatkozó előírások:

14. Vizsgálandó komponenskör: **pH, fajlagos vezetőképesség, klorid, oxigéntelítettség, oldott oxigén, KOI, BOI_5, NH4-N, NO_2-N, NO_3-N, összes nitrogén, PO_4-P, összes foszfor.**
15. Mintavétel gyakorisága: **évi 2 alkalom, egyszer hideg, egyszer meleg évszakban.**
16. A vízmintavételt és a minták vizsgálatát csak akkreditált laboratórium végezheti.
17. A vizsgálati eredményeket és a kiértékelő szakvéleményt a mintavételt követő 30 napon belül OKIR rendszeren keresztül **elektronikus úton** kell benyújtani hatóságunknak.

Az eljárásba bevont szakhatóságok nyilatkozatai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a BK-05/KTF/01519-2/2019. számon szakhatósági eljárását visszautasította az alábbiak szerint:

„ A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 2019. február 26. napján érkezett megkeresésében, hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte a Bácsvíz Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) kérelmére indított engedélyezési eljárásban, a Kecskeméti Szennyvíztisztító telep (Kecskemét,

8360/3 hrsz.) vízilétesítményeinek fenntartása és üzemeltetése vonatkozásában vízjogi üzemeltetési engedély módosítás kiadásához.

A tárgyi vízjogi üzemeltetési engedély módosítás kiadásának vonatkozásában indított szakhatósági eljárást

hatáskörünk hiányában visszautasítjuk.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-05/NEO/01403-2/2019. számon szakhatósági hozzájárulását megadta az alábbiak szerint:

*„A **BÁCSVÍZ Zrt.** (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) által benyújtott **Kecskeméti Szennyvíztisztító telep** vízilétesítményei **fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély módosításához közegészségügyi szempontból** kikötések nélkül hozzájárulok.*

A szakhatósági eljárás során felmerült eljárási költség összege: 23.900,- Ft. (azaz huszonháromezer-kilencszáz)

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

Az engedély hatálya 2024. április 30. napja

Az ügyfél az eljárás során 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklet 2.7.bb); 6. , 13. pontjai szerinti 108.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel az eljárás során.

Határozatom ellen a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint az I. fokú vízügyi hatósághoz, a közléstől számított 15 napon belül elektronikus úton benyújtható díjköteles fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a 13/2015. (III. 31) BM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjtétel 50 %-a – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével –, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00283597-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

INDOKOLÁS

A Bácsvíz Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 2019. február 13. napján a kecskeméti szennyvíztisztító telep vízilétesítményei fenntartására és üzemeltetésére 16204-12-5/2008. számon kiadott, és többször, legutóbb 35600/6572-3/2016. ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítása iránti kérelmet nyújtott be Igazgatóságunkhoz.

A Bácsvíz Zrt. a kecskeméti szennyvíztisztító telep vízilétesítményeinek fenntartására és üzemeltetésére 16204-12-5/2008. számon kiadott, többször, legutóbb 35600/6572-3/2016. ált. számon (TVH-16204-12-26/2018.) módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, melynek érvényességi ideje 2019. május 15. napja.

A benyújtott kérelem kiegészítésre szorult, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 44.§-a alapján Hatóságunk a 35600/829-2/2019.ált. számú végzéssel hiánypótlási felhívást bocsátott ki. Az ügyfél a hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához az ATIVIZIG 0419-0007/2019. iktatószámon vagyonkezelői hozzájárulást adott.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B § (4) bek. f) pontja szerint a kérelmezőnek valamennyi vízilétesítmény esetén igazolnia kell a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozata meglétét. A vízilétesítményekre vonatkozó vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot az ATIVIZIG 0419-0008/2019. iktatószámon kiadta.

Tekintettel az alapengedély kiadása óta történt több engedély módosításra, valamint az eltelt időszakban bekövetkezett szervezeti átalakulásokra és jogszabályi változásokra, a jobb áttekinthetőség érdekében a műszaki tartalmat egységes szerkezetbe foglaltuk, az előírásokat aktualizáltuk. Egyidejűleg jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a következő vízjogi üzemeltetési engedélyeket visszavonjuk: 16204-12-5/2008., ATIVH-16204-12-19/2014., 35600/6572/2016. ált. (TVH-16204-12-24/2016.) és 35600/6572-3/2016. ált. (TVH-16204-12-26/2018.).

A kérelem, mellékletei és vízikönyvi nyilvántartásunk áttekintését követően az alábbiakat állapítja meg Igazgatóságunk:

A kecskeméti szennyvíztisztító telepen Kecskemét városban és településrészein, valamint Helvécia, Ballószög, Kerekegyháza és Városföld településeken keletkező szennyvizek eleveniszapos, mélylégbefúvásos, résznitrifikációs biológiai tisztítása történik, vegyszeres

foszfor eltávolítással, a tisztított szennyvíz fertőtlenítési lehetőségének biztosításával. A telephelyen az iszapkezelés iszapsűrítéssel, rothasztással, víztelenítéssel (centrifugálás) történik, a keletkezett szennyvíziszap stabilizálását komposztálással végzik.
A komposztálótelep 16204-15-16/2011. számon kiadott, 35600/1594-12/2016. számon (TVH-16204-22-11/2016.) módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, melynek érvényességi hatálya 2021. március 31. A komposztot a szennyvíztelepen történő átmeneti tárolást követően termékként értékesítik.
A telephelyen gázmotoros biogáz hasznosítás történik.

A tisztítótelepen iszap és olajfogó egységgel ellátott gépjárműmosó is üzemel (kapacitása: 6,0 l/s), amely ATI-H-03665-018/2004. sz. vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik (érvényességi hatály: 2024.12.31.).

A szennyvíztisztító telepről kibocsátott tisztított szennyvíz közvetlen befogadója a Csukáséri főcsatorna 44+677 cskm jp. szelvénye, parti bevezetéssel (EOV koordináták: X=172360 m, Y=700810 m). A befogadó jellege: időszakos vízfolyás. A Csukás-éri főcsatorna főbb műszaki adatai a közvetett bevezetés szelvényében (37+596 cskm), az ATIVIZIG adatnyilvántartása alapján, az alábbiak:

– engedélyezett fenékszint	(mBf.):	103,43
– mértékadó vízszint	(mBf.)	104,73
– fenékszélesség	(m)	2,00
– fenékesés	(‰)	0,60
– rézsűhajlás		1:2
– vízhozam	(m^3/s)	4,00

Vízgyűjtő-gazdálkodási terv szerinti vízgyűjtő alegység, víztest megnevezés, állapotjellemzők:

– víztest kódja:	AEP406
– alegység kód:	2-20
– víztest neve:	Csukás-éri főcsatorna felső
– morfológiai állapot:	erősen módosított
– víztest ökológiai állapot:	gyenge
– víztest kémiai állapot:	jó

Eljárásom során az Ákr. 55. § (1) bekezdése, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi szakhatóságokat vontam be az engedélyezési eljárásba:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a BK-05/KTF/01519-2/2019. számon szakhatósági eljárását visszautasította a rendelkező rész szerint az alábbi indokolással:

„Az engedélyező hatóság, 2019. február 26. napján érkezett megkeresésében, hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte a Bácsvíz Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) kérelmére indított engedélyezési eljárásban, a Kecskeméti Szennyvíztisztító telep (Kecskemét, 8360/3

hrsz.) vízilétesítményeinek fenntartása és üzemeltetése vonatkozásában vízjogi üzemeltetési engedély módosítás kiadásához.

Az Ákr. 17. § értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni.

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg:

A Kecskeméti Szennyvíztisztító telep vízilétesítményeinek fenntartása és üzemeltetése vonatkozásában a 16204-12-5/2008. számon kiadott, és többször, legutóbb 35600/6572-3/2016. ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A korábban kiadott engedélyekben a telep helyrajzi száma (8360/2 hrsz.) tévesen szerepel. Az engedélyes a módosítást kéri a 8360/3 hrsz.-ra, melyet térképi dokumentummal igazolt.

Tekintettel arra, hogy jelen megkeresés meglévő létesítmény vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadására irányul, ezért a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13. sz. melléklete szerinti környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához kapcsolódó adatlap benyújtása nem indokolt.

Az érintett belterületi ingatlan nem része az országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetének, egyedi tájérték nem található rajta.

A leírtakra tekintettel megállapítottuk hatáskörünk hiányát az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 16. Vízügyi és Vízvédelmi ügyek táblázatának 9. és 10. pontja tekintetében, és az Ákr. 46. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a rendelkező részben foglaltak szerint a szakhatósági eljárást megszüntettem, melyről az engedélyező hatóságot jelen végzésem megküldésével értesítettem.

A végzéssel szembeni fellebbezési lehetőséggel az Ákr. 55. § (4) bekezdés alapján adtam tájékoztatást."

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-05/NEO/01403-2/2019. számon szakhatósági állásfoglalását megadta a rendelkező rész szerint az alábbi indokolással:

„A BÁCSVÍZ Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) a Kecskeméti Szennyvíztisztító telep vízilétesítményeinek fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély módosítása iránti kérelmet nyújtott be a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- Helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályához, amely hatóság az ivóvíz minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálatára vonatkozóan szakhatósági állásfoglalás megadása céljából kereste meg Osztályunkat.

Az iratanyag átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy a vízjogi létesítési engedély módosítása közegészségügyi szempontból nem kifogásolható.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

szóló 1/2009.(I.30.) EüM. Rendelet 1. számú melléklete XI.6 pontja szerint került megállapításra.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Szakhatósági állásfoglalásomat az ivóvíz minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények csökkentése érdekében az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet alapján adtam ki.

***Hatáskörömet** az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 16. Vízügyi és vízvédelemi ügyek 6. pontja, **illetékességemet** a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 2. § (4)-(5) bekezdése határozza meg."*

A benyújtott kérelmet és mellékletet megvizsgálva megállapítottuk, hogy a tevékenység a rendelkező részben megadott előírások betartása esetén megfelel a hatóságunk hatáskörébe tartozó hatályos jogszabályi követelményeknek, vízgazdálkodási érdekeket nem sért.

A fentiekkel kapcsolatos rendelkezéseket a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgt.) 30.§ bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §, 10/A. §, 11-14. §-ában foglaltak alapján tette meg Hatóságunk.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint – ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye – az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Jelen közigazgatási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 27.) BM rendelet 1. sz. mellékletének 2.7.bb), 6.,13. pontjai határozzák meg. Kérelmező az 108.000,- Ft értékű igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárást az Ákr. valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően folytatta le hivatalunk.

A határozatot a Vgt. 30. §-a, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet figyelembevételével hozta meg Igazgatóságunk.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 29/A. §-a biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg. A jogorvoslati eljárás díjáról adott tájékoztatás a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. §-a alapján történt.

Vízügyi hatáskörömet a Vgtv. 28. §-a és 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, vízvédelmi hatáskörömet a Kvt. 66/A. §-a, és a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 10. § (3a) bekezdése, a vízügyi és vízvédelmi illetékességemet a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 10. § (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.

Kelt: Szeged, elektronikus bélyegző szerint

Szatmári Imre tű. dandártábornok
főtanácsos megyei igazgató
nevében és megbízásából:

Pusztai László
szolgálatvezető-helyettes

Mell.:	-	
Terjedelem:	6 lap/11 oldal	
Kapja:		
1. sz. pld. :	Bácsvíz Zrt.	HKP
2. sz. pld. :	ATIVIZIG	Nova Szeüsz
3. sz. pld. :	Kecskemét MJV Önkormányzata	HKP
4. sz. pld. :	Kerekegyháza Város Önkormányzata	HKP
5. sz. pld. :	Helvécia Nagyközség Önkormányzata	HKP
6. sz. pld. :	Ballószög Község Önkormányzata	HKP
7. sz. pld. :	NKM Áramhálózati Kft.	HKP
8. sz. pld. :	BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	Nova Szeüsz
9. sz. pld. :	BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Nova Szeüsz
10. sz. pld. :	Irattár	helyben

Cím: H-6728 Szeged, Napos út 4. ✉: 6706 Szeged, Pf. 17.
Telefon: +36-62/549-340
E-mail: vizugy.csongrad@katved.gov.hu